

**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/W/0049/01/2010

ORYGINAL

Wyrób / product: **Żwir filtracyjny o granulacji 0 - 40 mm**

Ze złoża produkowane są mn. następujące frakcje kruszywa:

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| * piasek kwarcowy 0,3-1,0 mm | * żwir kwarcowy 3-5 mm |
| * piasek kwarcowy 0,8-1,4 mm | * żwir kwarcowy 5-10 mm |
| * żwir kwarcowy 1,4-2,2 mm | * żwir kwarcowy 10-20 mm |
| * żwir kwarcowy 2-3 mm | * żwir kwarcowy 20-40 mm |

Zawierający / containing: **żwir ze złoża Proszkowskiego**

Przeznaczony do / destined: **uzdatniania wody przeznaczony do spożycia przez ludzi**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygiene criteria with the following conditions:

Żwir filtracyjny przed oddaniem do eksploatacji należy przemyć wodą.


**ORZĘDZENIE WYDANO
PRZED ROZPOCZĘCIEM WSPÓŁPRACY
DO ATESTU MUSI BYĆ DOWÓD
FAKTURA ZAKUPU LUB DOWÓD DOSTAWY**

Wytwórca / producer:

Zakład Przetwórstwa Kruszyw MARGO
Zakład w Maniowie
55-081 Mietków

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Zakład Przetwórstwa Kruszyw MARGO
Zakład w Maniowie
55-081 Mietków



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2015-01-26 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2015-01-26
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 26 stycznia 2010

The date of issue of the certificate: 26th January 2010

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Bożena Krogułska
dr Bożena Krogułska

proj. T. Podsiadły